



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

**Übersicht der zzt. gültigen allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt für Sicherheitsein-
richtungen für den gemeinsamen Betrieb von Lüftungsanlagen und Feuerstätten**

Stand : 15. November 2011¹

Nach § 4 Absatz 2 der Muster-Feuerungsverordnung mit Stand Sept. 2007 darf die Betriebsicherheit von raumluftabhängigen Feuerstätten durch den Betrieb von Raumluf absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden. Nach Nr. 1 gilt dies als erfüllt, wenn ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird.

Nach Nr. 1.3.8 der Bauregelliste B Teil 2 benötigen „Eigenständige Sicherheitseinrichtungen zur Gewährleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten“ zur „Verhinderung eines gefährlichen Unterdruckes im Aufstellraum der Feuerstätte während des Betriebes der Feuerstätte“ und zur Gewährleistung der „Funktionssicherheit“ eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Verwendbarkeitsnachweis nach der Landes-Bauordnung.

Nachfolgend sind die bisher erteilten bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt aufgeführt, wobei das DIBt nach Differenzdrucküberwachung und Positionsüberwachung unterscheidet.

Lfd. Nr.	Nummer	Gegenstand	Antragsteller	Gültigkeit	Art
1	Z-85.1-x	Zulassungen für Differenzdrucküberwachung			
1.1	Z-85.1-2	Differenzdruckschalter DS01	Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen	10.12.2007 – 09.12.2012	Z
1.1-1	Z-85.1-2	Differenzdruckschalter DS01	Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen	23.10.2008 – 09.12.2012	Ä+E
1.2	Z-85.1-3	Luftdruckwächter P4 als eigenständige Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Erich Huber GmbH Feinwerktechnische Systeme Lise-Meitner-Straße 5 82216 Gernlinden	23.03.2009 – 31.03.2011	Z
1.2-1	Z-85.1-3	Luftdruckwächter P4 als eigenständige Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Erich Huber GmbH Feinwerktechnische Systeme Lise-Meitner-Straße 5 82216 Gernlinden	08.04.2011 – 01.04.2012	Z
1.3	Z-85.1-4	Leda-Unterdruck-Controller LUC	LEDA Werk GmbH & Co. KG Boeckhoff & Co.	13.05.2009 – 12.05.2014	Z

¹ Änderungen gegenüber der Fassung Ende Mai 2011 sind fett gedruckt

			Groninger Str. 10 26789 Leer		
1.4	Z-85.1-7	'KW - Ofenregelung (Expert und Komfort)' und 'SMS Schmid Multi Steuerung' – Sicherheits-einrichtungen zur Gewährleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Kutzer + Weber GmbH & Co.KG, 82216 Maisach	28.01.2010 – 28.01.2015	Z
1.5	Z-85.1-8	USA-UnterdruckSicherheits-Abschalter als eigenständige Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Ulrich Brunner GmbH, 84307 Eggenfelden	10.03.2010 – 09.03.2015	Z
2	Z-85.2-x	Zulassungen für Positionsüberwachung			
2.1	Z-85.2-2	Sicherheits-Abluftsteuerung AS 4100	Protector GmbH An den Kolonaten 37 26160 Bad Zwischenahn	30.03.2006 – 29.03.2011	Z
2.1	Z-85.2-2	Sicherheits-Abluftsteuerung AS 4100	Protector GmbH An den Kolonaten 37 26160 Bad Zwischenahn	23.03.2011 – 23.03.2016	V
2.2	Z-85.2-5	Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL 220 F – Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Broko GmbH Elektroproduktion und Vertrieb Max-Planck-Str. 5 85716 Unterschleissheim	19.08.2009 – 18.08.2014	Z
2.2-1	Z-85.2-5	Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL 220 Fi – Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung ... raumluftabhängigen Feuerstätten (Einbauversion)	Broko GmbH Elektroproduktion und Vertrieb Max-Planck-Str. 5 85716 Unterschleissheim	19.08.2009 – 18.08.2014	Z
2.3	Z-85.2-6	Abluft-Sicherheitsschalter BL 110K – Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Broko GmbH Elektroproduktion und Vertrieb Max-Planck-Str. 5 85716 Unterschleissheim	26.11.2009 – 25.11.2014	Z
2.4	Z-85.2-9	Funk-Sicherheits-Abluftsteuerung AS 5100 – Sicherheitseinrichtung zur Gewährleistung eines gefahrlosen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten	Protector GmbH An den Kolonaten 37 26160 Bad Zwischenahn	15.03.2010 – 14.03.2015	Z

Legende:

Z = Zulassungsbescheid

P = Prüfzeugnis

PA = Prüfbescheid

Ä = Änderungsbescheid

V = Verlängerungsbescheid

E = Ergänzungsbescheid